

Antoniów, dnia 2013-03-05

Ldz. 13/03/2013

**BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
„SEWI”
UL. GROTA ROWECKIEGO 4D/7
45 – 268 OPOLE**

Odpowiadając na wniosek z dnia 2013.03.01, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Antoniów k/Ożimka Wydział Wodociągów i Kanalizacji wydaje zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków bytowych oraz podaje warunki techniczne podłączenia projektowanej fontanny w ramach projektu „Modernizacji skwerku przy Domu Kultury w Ożimku”.

**INWESTOR: GMINA OZIMEK
UL. DZIERŻONA 4B
46 – 040 OZIMEK**

1. Dostawa wody w ilości :

$$Q_{\text{max.d}} = 0,15 \text{ m}^3/\text{d}$$

2. Odbiór ścieków z płukania filtra

$$Q_{\text{max.d}} = 0,60 \text{ m}^3/\text{d}$$

WARUNKI TECHNICZNE:

Projektowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy przewidywać do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonej w obrębie Domu Kultury przy Pl. Wolności w Ożimku. Miejsce i sposób włączenia określi projektant.

Z uwagi na wykonaną zabudowę terenu, alternatywnie sugerujemy wykonanie przyłącza wodociągowego z instalacji wewnętrznej Domu Kultury z wyjściem z pomieszczeń piwnicznych w rejonie sanitariatów od strony modernizowanego skwerku.

Do wykonania przyłącza wodociągowego należy stosować polietylen PE oraz kształtki dostosowane do tworzyw sztucznych. Średnicę przyłącza określi projektant.

Na wodomierz należy przeznaczyć pomieszczenie suche, łatwo dostępne do odczytów i wymiany lub gotową studzienkę wodomierzową.

Koszty montażu, legalizacji i wymiany wodomierza ponosi dostawca wody.

Przykanalik należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Dz 160 mm.

Koszt budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi inwestor.

Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy zawierający profil należy przedłożyć do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Antoniów k/Ozimka [2 egz.] oraz w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Opolu Pl. Wolności 7.

Wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne podlegają inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z wytycznymi branżowymi.

Jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy syt. -wys. z naniesionymi przyłączami należy dostarczyć do **Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Spółki.**

Do wykonywania podłączeń do sieci wodociągowej uprawniona jest wyłącznie PGKiM Spółka z o.o. Antoniów k/Ozimka, wszelkie inne roboty wykonywane poza tut. Spółką podlegają odbiorowi przez Wydział Wodociągów i Kanalizacji Spółki.

Usługi na indywidualne zlecenie Spółka PGKiM może wykonać odpłatnie.

Dostawa wody nastąpi po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie oraz podpisaniu umowy w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji Spółki.

ZALĄCZNIK:

Zwrot 1 egz. kopii mapy syt.-wys. w skali 1:500


Z up. Zarządu Spółki
KIEROWNIK WYDZIAŁU
ANDRZEJ FALKOWSKI
Upr. nr 190/80/Op i 367/94/Op